



PROCESSO Nº 3403/16

FLS. 49

Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ - Tel/Fax: (22) 2778-1099



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL

Fls. 1 de 5

Processo nº 3403/16		Data/hora: 22/02/2018 às 15:30h	
Requerente: J F Silva Revenda de Gás ME		CNPJ: 20.249.962/0001-01	
Empreendimento/ Código da Atividade: 31.22.31 – Estocagem de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) Fracionado (em botijões)		Bairro: Santa Ely	
Local: Rua Pastor Luiz Laurentino da Silva s/nº Lote 14 Quadra C		Tel: (22) 2778-1995	
Outros: -----			
<input type="checkbox"/> Área Pública	Possui Licença: <input type="checkbox"/> sim <input checked="" type="checkbox"/> não		
<input checked="" type="checkbox"/> Área Particular	LMI <input type="checkbox"/> - CA <input type="checkbox"/>		
Lote <input type="checkbox"/> fechado <input checked="" type="checkbox"/> aberto no momento da vistoria		Acompanhada pelo proprietário <input checked="" type="checkbox"/> sim <input type="checkbox"/> não	
Coordenadas UTM: Zona 23 K; longitude: 788038.12 m E; e, latitude: 7509861.00 m S.			

1. Características do Empreendimento

1.1. Atividade		1.2. Tipologia da Ocupação:	
<input type="checkbox"/>	<u>construção</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	comercial
<input type="checkbox"/>	acréscimo em edificação existente/ ampliação	<input type="checkbox"/>	residencial
<input type="checkbox"/>	transformação de uso	<input type="checkbox"/>	industrial
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Outros: Depósito e revenda de Gás</u>

2. Caracterização da área:

2.1. Relevo:		2.2. Recursos Hídricos:	
<input type="checkbox"/>	entre as cotas	SIM () NÃO (x)	
<input type="checkbox"/>	<u>declividade média</u>	<input type="checkbox"/>	<u>nascentes</u>
<input checked="" type="checkbox"/>	área plana	<input type="checkbox"/>	<u>poço</u>
<input type="checkbox"/>	área de baixada	<input type="checkbox"/>	<u>córregos</u> , rios, lagos, canal
<input type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	rede de abastecimento
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Outros

2.3. Vegetação: SIM () NÃO (x)		2.3.1. Tipo:	
<input type="checkbox"/>	<u>arbórea</u>	<input type="checkbox"/>	<u>nativa</u>
<input type="checkbox"/>	<u>arbustiva</u>	<input type="checkbox"/>	<u>exótica</u>
<input type="checkbox"/>	herbácea	<input type="checkbox"/>	invasora
<input type="checkbox"/>	gramíneas	<input type="checkbox"/>	<u>pastagem</u>

2.4. Solo:		2.5. Localização:	
<input type="checkbox"/>	rochoso	<input checked="" type="checkbox"/>	Zona urbana
<input type="checkbox"/>	<u>argiloso</u>		Zona de expansão urbana
<input type="checkbox"/>	turfoso	<input type="checkbox"/>	<u>Zona rural</u>
<input type="checkbox"/>	arenoso		
<input checked="" type="checkbox"/>	Outros	<input type="checkbox"/>	Outros



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL

Fls. 2 de 5

3. Características do entorno:

3.1. Infraestrutura:		3.2. Circunvizinhança	
X	abastecimento de água		próximo a bem tombado - Qual?
X	<u>coleta de resíduos sólidos urbanos</u>		Rodovia - Qual? RJ 142
X	rede de esgoto		vizinho de posto de abastecimento
X	pavimentado	X	postos de saúde, clínicas, hospitais
X	Rede de drenagem de águas pluviais	X	escola, templo religioso, hotel
X	<u>iluminação pública</u>	X	centro comercial
X	fossa/ filtro		gasoduto, oleoduto
	Outros		<u>Outros:</u>

4. Caracterização de possíveis problemas:

4.1. Danos à Vegetação:		4.1.1. Fragmentos de Vegetação	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
	poda radical		
	supressão		
	queimada		
	anelamento		
	por aterro		
	Outros		

PMCA/RJ
PROCESSO Nº 3403/16
PUBRICA 85 FLS 50

4.2. Movimentação de Terra		4.2.1. Tipologia do Aterro:	
SIM ()	NÃO (x)	SIM ()	NÃO (x)
	corte		risco de acidente geotécnico
	aterro		restos de construção civil
	formação de talude		<u>risco de assoreamento/carreamento</u>
	<u>impermeabilização do solo</u>		<u>material terroso</u>
			arruamento
			Outros
			Outros

4.3. Poluição Hídrica:		4.4. Poluição Atmosférica:	
X	<u>despejo de esgoto doméstico</u>		<u>particulado</u>
	resíduo industrial / químico		ação de fogo / queimada
	<u>Outros:</u>		Outros:

5. Observações Gerais:

Na vistoria realizada foi observado os equipamentos de segurança obrigatórios presentes. Área bem sinalizada e ventilada. No local existe um escritório, um banheiro e o pátio do depósito de gás. Não existe corpo hídrico perto, nem vegetação, o esgoto é recolhido pela rede coletora.



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL

Fls. 3 de 5

PMCA
PROCESSO Nº 3403/16
MUBRICA 080 FLS 51

6. Anexo I – Imagem Google Earth.



Figura 1: Localização do depósito de gás vistoriado. Detalhe do distanciamento de corpo hídrico.



Figura 2: Fachada do estabelecimento.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL

Fls. 4 de 5

PROCESSO Nº 3403/16
MUNICÍPIO CASIMIRO DE ABREU
FLS 52

Registro Fotográfico da Vistoria:




Figura 3: (A) e (B) Pátio de estocagem de botijões. (C) e (D) Sistema de esgotamento sanitário. (E) Escritório e (F) Extintor de incêndio.



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA DE CASIMIRO DE ABREU

Rua Padre Anchieta 234, Centro - Casimiro de Abreu - RJ- Tel/Fax: (22) 2778-1099



SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
RELATÓRIO DE VISTORIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL

P.M.C.A./RJ
PROCESSO Nº 3403/16
MUNICÍPIO CA - FLS 33

Fls. 5 de 5

A vistoria demonstrou que os possíveis impactos são passíveis de mitigação, a atividade não apresenta pressão sonora significativa, apresenta sistema de esgotamento sanitário compatível, gera pouco efluente. Assim atendidas as exigências do corpo de bombeiros e demais órgão regulatórios não apresenta risco significativo ao meio ambiente.

Vivian Pinto Bickel
Vivian Pinto Bickel
Departamento de Fiscalização
Ambiental
Matrícula nº 6253

Casimiro de Abreu, 23 de fevereiro de 2018.
Marcelo Ferreira Faria
Marcelo Ferreira Faria
Diretor do Departamento de Fiscalização
Ambiental
Portaria nº 0324/2017